

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Устройство переходное УП-1



## Устройство переходное УП-1

### Назначение

Устройство переходное УП-1 предназначено для защиты измерительного входа импульсного рефлектометра от напряжения в кабельной линии до 380 В эфф.

### Область применения

Устройство переходное УП-1 применяется совместно с рефлектометрами: РИ-10М1, РИ-10М2, РИ-303Т, РИ-307, РИ-307МЗ, РИ-307USBм - для контроля при прокладке и эксплуатации следующих типов кабельных линий:

- медножильные кабели связи (ТПП, МКС и т.п.);
- кабели сигнализации и управления (СБПЗАВнШп и т.п.);
- силовые кабели (АСБ, ВВГ, СИП и т.п.);
- воздушные кабельные линии;

- компьютерные сети (СКС и т.п.);
- телевизионные и радиочастотные кабельные линии (РК-75 и т.п.). Устройство переходное УП-1

| Параметр                                   | Значение                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Максимально допустимое напряжение на входе | 380 В                                              |
| Индикация напряжения на линии              | от 50 В                                            |
| Диапазон рабочих температур                | - 20 ... + 40 °С                                   |
| Габаритные размеры                         | 120x65x40 мм                                       |
| Масса                                      | не более 0,2 кг                                    |
| Защита от пыли и воды                      | соответствует степени защиты IP54 по ГОСТ 14254-96 |
| вибро- и ударопрочность                    | в соответствии с ГОСТ 12997-84                     |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**